

SJEKKLISTE FOR LINDERUD HALLEN

SJEKKPUNKTER:

1. Er rømningsveiene ryddige og oversiktlige, uten låste eller blokkerte dører, og tilstrekkelig merket?
2. Er bruk av skjøteledninger begrenset til et minimum?
3. Er eventuelle varmeovner utildekket slik at varmeavgivelse ikke hindres?
4. Er slukkeutstyr (håndslukkere og brannslanger) lett tilgjengelig, merket, og uten skader? Samt angitt på riktig sted?
5. Er eventuell lysarmaturer i orden? Herunder nødlis og rømningsskilt
6. Er søppel lagret på en slik måte, både utvendig og innvendig, at det ikke medfører økt fare for brann?
7. Er branddører i orden (skal holdes lukket og være uten skader)?
8. Sjekk at brannsentralen viser (normal drift)
9. Ved alvorlige feil skal forvalter i bymiljøetaten varsles umiddelbart (olav på mobil: 959 42 000)
10. Sjekk at instruksjer og skjema er tilgjengelig i vaktbua

REF NR.	AVVIK FRA SJEKK PUNKT NR:	BESKRIVELSE AV AVVIK:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Utført av: (blokkbokstaver)		Dato: _____DAG/ - 20
Signert:		